



De Departamento de Engenharia,
Para Secretaria de Obras e Setor de Licitação:


ASSUNTO : ESCLARECIMENTOS SOBRE PROCESSO LICITATÓRIO -PREGÃO
Nº193/2023, Aquisição de Tubos PEAD,protocolada pela empresa - POLITEJO BRASIL
Protocolo nº 32270/2023

Vimos por meio deste ,informar sobre questionamento da empresa POLITEJO
BRASIL Protocolo nº 32270/2023,a respeito da – Aquisição de Tubos PEAD,informar de
que:

Declaramos que o Dep. de Engenharia da PMT,informa ser procedente o uso do
diâmetro interno nas especificações técnicas visando dar a vazão estimada para o
escoamento de águas pluviais do município,por tais motivos indeferimos a solicitação da
empresa Politejo Brasil.

Atenciosamente,

Tramandaí 10 de Outubro de 2023.


Eng. Civil Flavio Mainieri
Crea 77112-D

PREFEITURA DE TRAMANDAÍ
SETOR DE LICITAÇÕES
CNPJ: 88.771.001/0001-80
Av. da Igreja, 346 – Centro
Tramandaí – RS
Fone: (51) 3684-9055



www.tramandai.rs.gov.br

À

POLITEJO BRASIL INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA.

OFÍCIO Nº 310/2023

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 193/2023

Tramandaí, 11 de outubro de 2023.

Senhor Licitante:


Ao cumprimentá-lo, vimos informar-lhe quanto ao pedido de esclarecimento protocolado sob o nº 32270/2023 junto a esta Prefeitura.

Conforme Parecer emitido pelo Departamento de Engenharia informamos que seu pedido foi RESPONDIDO.

Segue, em anexo, o referido Parecer.

Sem mais para o momento.

Atenciosamente.


Luis Antônio Cônsul Machado
Diretor do Departamento de Licitações