

Memorando nº 05/2026

De: Departamento de Engenharia

Para: Departamento de Licitações


Assunto: Pedido de Esclarecimento da ZAGONEL ILUMINAÇÃO S.A.

Com respeito ao Pedido de Esclarecimento apresentado pela empresa ZAGONEL ILUMINAÇÃO S.A., protocolado no dia 19/01/2026, temos a informar que:

- a) Quando especificado que se deseja um Fator de Potência maior que 0,90 no Edital, o que a empresa está a pedir **será naturalmente cumprido**, ou seja, superior a 0,92. Consideramos este pedido é intempestivo e protelatório, ainda que seja direito de todos os licitantes se manifestarem;
- b) Será aceito também a fixação por 02 (dois) parafusos caso o solicitado de 03 não puder ser cumprido, por atender convenientemente as normas técnicas aplicáveis.

Tramandaí, 19 de janeiro de 2026.

Antônio Frederico Ribeiro de César
Engenheiro Eletricista
CREA-RS 092487
PMT


Eng. Antônio Frederico Ribeiro de César
Engenheiro Eletricista e de Segurança do Trabalho
CREA RS092487